Einstellprotokoll Druckunabhängiges Regel- und Regulierventil

Name/Antragsteller:_____ Datum:_____

PLZ, Ort, Straße:_____

Objektanschrift:_____

_____ Blatt:_____

Heizkreis/ Strang	Typ	DN	Durchfluss-Einstellwert q_{max} am TA-COMPACT-P

Auswahl TA-COMPACT-P
Min. Differenzdruck (ΔpVmin):
DN 10-20: 15 kPa = 0,15 bar
DN 25-32: 23 kPa = 0,23 bar

q_{max}-Werte

	Position									
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
DN 10	21,5	39,5	54,0	68,5	80,0	91,0	99,0	107	113	120
DN 15	88,0	150	200	248	295	340	380	420	450	470
DN 20	210	335	460	575	680	780	890	990	1080	1150
DN 25	410	625	840	1090	1320	1570	1790	1950	2100	2210
DN 32	800	1220	1620	2060	2450	2790	3080	3350	3550	3700

q_{max} = l/h bei der jeweiligen Einstellung und voll geöffnetem Regelkegel.

Unterschrift/Stempel Fachbetrieb: